

# BRANDSCHUTZORDNUNG

## Teil C

### Mehrzweckhalle

### Krombach

Brandschutzordnung nach DIN 14096 Teil C für Personen mit  
besonderen Brandschutzaufgaben.

12.03.2010 

Datum und Unterschrift des Bürgermeisters

Erstellt durch:

**Reif Brandschutz GmbH**

Kestweg 25  
63825 Sommerkahl

Telefon 06024 – 63 89 36  
Fax 06024 – 63 89 37

## **Inhalt:**

<b>1. Mitarbeiter mit besonderem Aufgabenbereich</b>	<b>3</b>
<b>2. Brandverhütung</b>	<b>3</b>
<b>3. Brand- und Rauchausbreitung</b>	<b>4</b>
<b>4. Flucht- und Rettungswege</b>	<b>4</b>
<b>5. Melde- und Löscheinrichtungen</b>	<b>5</b>
<b>6. Anlagenübersicht</b>	<b>5</b>

# 1. Mitarbeiter mit besonderem Aufgabenbereich

Für die Anlage verantwortlich sind:

	Kontakt
Bürgermeister Herr Rosenberger	Mobil 0175 - 3601052
Vereinsringvorsitzender Herr Holgersson	Mobil 0160 - 7587577

## 2. Brandverhütung

Für die Brandverhütung sind verantwortlich:

### 2.1 Der Bürgermeister und seine Vertreter/innen

- a) verteilt die Brandschutzordnung an die Veranstalter und an die Techniker
- b) überwacht das Einhalten der Brandschutzordnung
- c) leitet Brandschutzmängel an den Bürgermeister umgehend weiter
- d) überwacht die Funktion der Brandschutzeinrichtungen (optische Mängel, keine Wartung)
- e) überwacht die Freihaltung der Rettungswege
- a) überwacht den aktuellen Stand der Hinweis- und Sicherheitsschilder (Verbots- und Fluchtwegschilder)
- b) genehmigt Arbeiten mit besonderen Gefahren (z. B. Arbeiten mit offener Flamme, z. B. Schweißen usw.)
- c) Bei Schweiß- und Feuerarbeiten Feuerlöscher bereitstellen, Schweißstelle von brennbaren Materialien frei räumen, angrenzende Räume kontrollieren, mindestens noch 3 Stunden nachher überwachen. Schweiß-, Brennschneid-, Trennschneidarbeiten oder andere Arbeiten mit Flammen-, Funken- oder Glutentwicklung sind anzumelden und, wenn erforderlich (z. Bsp. bei feuer- und explosionsgefährdeten Bereichen), unter Aufsicht einer geschulten Person durchzuführen. Geeignete Löschmittel und Löscheinrichtungen sind in Bereitschaft zu halten.

**Nach Arbeitsende ist die Arbeitsstelle/ der Arbeitsbereich solange zu überprüfen, bis das Werkstück soweit abgekühlt ist, so dass sich anderes Material im Arbeitsbereich keinesfalls mehr entzünden kann.**

- d) genehmigt Arbeiten die in den baulichen Brandschutz eingreifen (z. B. Arbeiten an Kabelabschottungen) und prüft diese auf ihre mängelfreie Durchführung
- e) überwacht und dokumentiert die regelmäßige Wartung der brandschutztechnischen Einrichtungen
- f) verwaltet die Wartungsunterlagen und die dazugehörigen Dokumentationen
- g) prüft und dokumentiert die baulichen Maßnahmen die in den Brandschutz eingreifen
- h) besitzt Kenntnisse über Art und Lage von möglichen Gefahrstoffen, bzw. Räumen mit erhöhter Brandgefahr im Gebäude (Heizung).
- i) kontrolliert regelmäßig die Feuerwehrpläne auf Aktualität

### 3. Brand- und Rauchausbreitung

- a) Die Rauch- und Wärmeabzugsanlagen dürfen nicht beschädigt oder unbefugt in Betrieb genommen werden.
- b) Altpapier, Verpackungen und brennbare Materialien nicht in Abstellräumen und Heizungen lagern. Abfälle und gebrauchtes Verpackungsmaterial stellen erhebliche Brandlasten dar. Deshalb regelmäßig aus den Betriebs- und Lagerräumen entfernen. Nur abgedeckte Metallbehälter möglichst im Freien zur Lagerung verwenden.

### 4. Flucht- und Rettungswege

Flucht- und Rettungswege sind genau festgelegte und gekennzeichnete Wege, die von jedem Raum aus über einen Flur ins Freie führen.

Im Alarmierungsfall ist es jeder Person im Gebäude zu ermöglichen, aus eigener Kraft, das Gebäude schnell und sicher verlassen zu können (Fluchtwege freihalten!).

Gleichzeitig dienen diese Wege der Feuerwehr als Rettungs- und Angriffswege.

- a) Rettungswege und die dazugehörigen Ausgänge sowie die Auslösestellen für Rauchabzüge sind ständig freizuhalten. Das Abstellen von Gegenständen jeglicher Art, auch nur vorübergehend, behindern die Flucht im Gefahrenfall und führen zu einer Personengefährdung.
- b) Zufahrtswege und Flächen für die Feuerwehr sowie Rettungswege im Freien sind ständig von Fahrzeugen und dergleichen freizuhalten.
- c) Jeder Mitarbeiter hat sich über den Verlauf und die Anordnung der Flucht- und Rettungswege hinreichend zu informieren.
- d) Sicherheitsschilder dürfen nicht verdeckt oder entfernt werden.

## 5. Melde- und Löscheinrichtungen

- a) Auf Brandmelder und das nächste Telefon, mit dem die Feuerwehr unmittelbar und jederzeit erreicht werden kann, ist deutlich hinzuweisen
- b) Für den Ernstfall Standorte der Löschgeräte einprägen. Mit der Handhabung der Löschgeräte vertraut machen. Bedienungshinweise vorher lesen, damit es im Ernstfall klappt.
- c) Nicht mit Feuerlöschgeräten spielen. Keine Plomben abreißen und an Ventilen drehen. Löschgeräte werden dadurch meist unbrauchbar.
- d) Gebrauchte und beschädigte Löschgeräte beim Eigentümer melden.

## 6. Anlagenübersicht

Anlage 1 Alarmplan. Bei jeder Veranstaltung zu überreichen


Anlage 2 Liste zur Brandschutzunterweisung  
(Verteilung der aktuellen Brandschutzordnung)

## Alarmplan

**Ruhe bewahren!** Bei einem **Notruf** sind folgende Angaben wichtig:

**Wer** meldet? **Was** ist passiert? **Wo** ist es passiert? **Wie** viele Verletzte? **Welche** Arten von Verletzungen?

**Warten auf Rückfragen!**

<b>FEUER</b>	<b>UNFALL</b>
<b>Feuerwehr / Rettungsdienst alarmieren:</b>	
Telefonapparate mit direktem Amt <span style="font-size: 1.5em; color: red; font-weight: bold; margin-left: 100px;">112</span>	
<b><u>Und</u></b>	<b><u>Und</u></b>
<b>Löschversuche unternehmen</b>  Ohne Gefährdung der eigenen Person!  Brennende Personen mit Decken oder durch wälzen auf dem Boden löschen!	<b>Personen die im Notfall zu informieren sind</b> Reiner Rosenberger - 0175 - 3601052
<b>Gefahrenbereich verlassen</b> Gefährdete Personen mitnehmen!	<b>Nächster Arzt:</b> <b>Dr. Hartmann Hermann</b> <b>Dörnsteinbacher Straße 1</b> <b>63829 Krombach</b> <b>Fon: 06024/7744</b> <b>Fax: 06024/8594</b>
<b>Sammelplatz aufsuchen</b>  	<b>Nächstes Krankenhaus:</b> <b>Klinikum Aschaffenburg</b> <b>Am Hasenkopf 6</b> <b>Telefon 06021 - 320</b>
<b>Feuerwehr einweisen!</b>	<b>Rettungsdienst einweisen!</b>